Analytik Institut Rietzler GmbH | Ziegelhütte 3 | 91522 Ansbach

Zweckverband Erpftinger Gruppe
Donnersbergstr. 1
86859 Igling

Analytik Institut Rietzler GmbH
Laborstandort Ansbach
Ziegelhütte 3
91522 Ansbach

Telefon 0981 97 25 77-20
Telefax 0981 97 25 77-22

labor-ansbach@rietzler-analytik.de
www.rietzler-analytik.de

# PRÜFBERICHT CB2301214-2/ZWERGRC1-cn

| | |
|---|---|
| Auftraggeber: | Zweckverband Erpftinger Gruppe |
| Auftraggeber Adresse: | Donnersbergstr. 1, 86859 Igling |
| Ihr Zeichen/Bestell-Nr.: | |
| Probenahmeort: | siehe unten |
| Probenehmer: | Frau Dollinger (AIR) |
| Probenahmedatum: | 07.02.2023 |
| Probeneingangsdatum: | 08.02.2023 |
| Prüfzeitraum: | 08.02.2023 - 10.02.2023 |
| Gesamtseitenzahl: | 2 |

## *TrinkwV 2018 Parameter der Gruppe A*

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| Probenbezeichnung | | | | **HB Zulauf Großkitzighofen 1230/7930/00069** |
|---|---|---|---|---|
| Labornummer | | | | CP2304681 |
| Probenahmedatum | | | | 07.02.23-11:48h |
| Probenahmeort | | | | HB, 86862 Lamerdingen / Großkitzighofen |
| Parameter | Methode | Einheit | Grenzwert | |
| Färbung, qualitativ | DIN EN ISO 7887 Verf.A:2012-04* | | | farblos |
| Trübung, qualitativ | DIN EN ISO 7027-C2:2000-04* | | | klar |
| Geschmack | DEV B 1/2 Teil 2:1971* | | | ohne |
| Geruch. qualitativ | DIN EN 1622, Anh.C:2006-10* | | | ohne |

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.

Zugelassen nach AbfKlärV, DüV
Messstelle nach §29b BImSchG, §42 BImSchV
Untersuchungsstelle nach §18 BBodSchG
Untersuchungsstelle nach §15 Abs. 4 TrinkwV
Untersuchungsstelle nach §6 Abs. 6 der Altholzverordnung
Zugelassen nach §3 Laborverordnung
Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03
DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-14501-01-00

## Untersuchungsergebnis Trinkwasser

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Probenbezeichnung | | | | **HB Zulauf Großkitzighofen 1230/7930/00069** |
| Labornummer | | | | CP2304681 |
| Probenahmedatum | | | | 07.02.23-11:48h |
| Probenahmeort | | | | HB, 86862 Lamerdingen / Großkitzighofen |
| Parameter | Methode | Einheit | Grenzwert | |
| Bodensatz | visuell | | | ohne |
| Temperatur | DIN 38404-C4 :1976-12* | °C | | 7,1 |
| pH-Wert v. Ort | DIN EN ISO 10523 (C5):2012-04* | | 6,5 - 9,5 | 7,35 |
| Leitf. (v. Ort,25°C) | DIN EN 27888 (C8):1993-11* | µS/cm | 2790 | 739 |
| Probenahmetechnik Mikrobiologie | DIN EN ISO 19458:2006-12* | | | Zweck A |
| Probenahmetechnik Chemie | DIN ISO 5667-5:2011-02* | | | Fließwasser |
| Enterokokken | DIN EN ISO 7899-2 (K 15):2000-11* | KBE/100ml | 0 | 0 |
| Koloniezahl bei 22°C | TrinkwV §15 Abs. 1c* | 1/ml | 100 | 0 |
| Koloniezahl bei 36°C | TrinkwV §15 Abs. 1c* | 1/ml | 100 | 0 |
| E.coli | DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1):2014-06* | 1/100ml | 0 | 0 |
| coliforme Keime | DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1):2014-06* | 1/100ml | 0 | 0 |
| spektr.Abs.Koeff.436nm | DIN EN ISO 7887 Verf.B:2012-04* | m-1 | 0,5 | <0,1 |
| Trübung | DIN EN ISO 7027 (C2):2000-04* | FNU | 1 | <0,1 |
| pH-Wert | DIN EN ISO 10523 (C5):2012-04* | | 6,5 - 9,5 | 7,45 |
| Messtemperatur pH | DIN 38404-C4:1976-12* | °C | | 21,6 |
| Leitfähigkeit (25°C) | DIN EN 27888 (C8):1993-11* | µS/cm | 2790 | 734 |
| Clostridium perfringens | DIN EN ISO 14189:2016-11* | KBE/100ml | 0 | 0 |

Die Anforderungen nach TrinkwV werden von allen untersuchten Parametern erfüllt.

Anlage:
- Probenahmeprotokoll

Analytik Institut Rietzler GmbH, Ansbach, den 10.02.2023

Analytik Institut Rietzler GmbH Akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 GEPRÜFT

i. A. Max Mayer
M. Sc. Umweltingenieur
- stellv. Laborleiter -

Der Prüfbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. | Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angegebenen Proben, wie erhalten.
Bei der Bewertung der Konformität mit den Regelwerken wird die MU nicht berücksichtigt. | Die Akkreditierung gilt für die im Prüfbericht mit * gekennzeichneten Prüfverfahren.